

PLB-TÉRREO

OBS.: OS GRUPOS GFERADORES NÃO ESTÃO EM PARALELO

ATENDEM A CARGAS DISTINTAS







corte a-a



corte b-b



TOMADA ALTA A 2.20M E TOMADA BAIXA A 0.5M NA MESMA PRUMADA
(TOMADA ALTA PARA BLOCO AUTÔNOMO BLH 20N DA AUREON)

ARANDELA TECNOWATT AWYN 26/3 COM LÂMPADA 160W A 2,20M

ARANDELA TECNOWATT AWYN 25/3 COM LÂMPADA 160W A 2,20M

REPRESENTANTE LEGAL

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL PELA OBRA

UFRN

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDENTE
GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

AUTORAS DO PROJETO
ERIVALDO VITORINO COSTA

CREA Nº
2104952603 D-RN

PROJETO
ELETRICIDADE TRIFÁSICA

Nº

LOCAL
NUTRIÇÃO E ENFERMAGEM

OBRA
SUBESTAÇÃO ABRIGADA

ASSUNTO
PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 2X300kVA

ESCALAS	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA
1:75	-	-
ÁREA REFORMADA	ÁREA AMPLIADA	ÁREA COBERTA
-	-	-

ARQUIVO
-

DATA	DIGITALIZAÇÃO:	PRANCHA Nº
AGO2012		E1/2

OBSERVAÇÕES