

QGNE-QUADRO GERAL -SETOR 1 DE AULAS TEÓRICAS- BLOCO I																
QUADRO	CORRENTE (A)	DISJUNTOR GERAL (A)	DISJUNTOR DIFERENCIAL (A)	CONTATOR (A)	TOMADAS		LUMINÁRIAS						POTÊNCIA			
					300	600	Estimada	FLUORESCENTE			VAPOR		R	S	T	
								2x32	2x16	2x	250	160				
QDAC1 SUBSOLA	380	170	4#50 1#35				8 AR-S						28963	28963	28963	
QDAC2 TERREA	380	170	4#50 1#35				10 AR-S						34299	34299	34299	
QDAC3 1°PAV.	380	170	4#50 1#35				10 AR-S						34299	34299	34299	
QDAC4 2°PAV.	380	170	4#50 1#35				8AR-S						28963	28963	28963	
TOTAL	380	300	3X240 1X240	1X240 1X225			36AR-S						126524	126524	126524	
													379572			

QDAC-1°PAVIMENTO- SETOR I- BLOCO I																						
CIRCUI	PONTOS PARA AIR SPLIT-EM BTU												CARGA INSTALADA	FIOS(mm2)			TOMADA CORRE. (A)		FASES			DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS
	7500	8000	12000	18000	24000	28000	30000	36000	48000	60000				R	S	T			R	S	T	
24											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
25											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
26											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
27											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
28											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
29											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
30											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
31											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
32											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
33											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
R											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
R											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
R											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
TOTAL											11		86889	70	70	70	150A-3P		34299	34299	34299	

QDAC-2°PAVIMENTO- SETOR I- BLOCO I																						
CIRCUI	PONTOS PARA AIR SPLIT-EM BTU												CARGA INSTALADA	FIOS(mm2)			TOMADA CORRE. (A)		FASES			DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS
	7500	8000	12000	18000	24000	28000	30000	36000	48000	60000				R	S	T			R	S	T	
30											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
31											01		7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
32												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
33												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
34												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
35												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
36												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
37												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
R												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
R												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
R												01	7899	6,0	6,0	6,0	32A - 3P		2633	2633	2633	
TOTAL											11		86889	70	70	70	150A-3P		28963	28963	28963	



REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CPF Nº 365.873.624-00

AUTOR:

RESPONSAVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infraestrutura

SUPERINTENDENTE: ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO — CPF Nº 365.873.624-00

AUTOR DO PROJETO: ERIVALDO VITORINO COSTA — CREA Nº 210495260-3

PROJETO: **ELETRICIDADE - PROJETO EXECUTIVO**

LOCAL: CAMPUS CENTRAL DA UFRN - ZONA 03 - CENTRO DE TECNOLOGIA
AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA: **BLOCO I - SETOR DE AULAS V**

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - 1º E 2º PAVIMENTOS: PONTOS PARA AIR SPLIT

ÁREA CONST. EXISTENTE	ÁREA CONST. REFORMADA	ÁREA CONST. AMPLIADA	ÁREA CONST. TOTAL
-	-	-	4.847,06 m²

ARQUIVO

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	RRT Nº	
DATA: FEV/2013	ESCALA(S): 1/75	DIGITALIZAÇÃO	

OBSERVAÇÕES:
DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ARQUITETO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

PRANCHA Nº **04/07**