OBS.:

DEVERÃO SER VEDADAS (IMPERMEABILIZADAS) COM MATERIAL QUE PERMITA, CASO NECESSÁRIO, REMOÇÃO E, CONSEQUENTE, APROVEITAMENTO DOS CABOS E ELETRODUTOS.



OBSERVAÇÕES

① PORTA COM DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE SELO E CADEADO PELA COSERN

② O ELETRODUTO QUE INTERLIGA A CAIXA DE MEDIÇÃO AO CUBÍCULO DOS TC"s/ TP"s DEVERÁ SER APARENTE

③ QUADRO DE MEDIÇÃO 700 x 700 x 250mm



ESTRUTURA DE ENTRADA
SEM ESCALA



DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

RTC
Relação de transformação dos TCõs (60/5 A)
12
I partida (tap)
Corrente de partida da unidade de tempo inverso de fase
60 A
Curva
Curva de atuação da unidade de tempo inverso de fase
EI
D.T.
Dial de tempo da unidade de tempo inverso de fase
0,1
I def.
Corrente de partida da unidade tempo definido de fase
5000 A
T def.
Tempo da unidade de tempo definido de fase
240 s
I inst.
Corrente da unidade instantânea de fase
600 A
Neutro: parâmetros e respectivos ajustes
Parâmetro
Descrição do parâmetro
Ajuste determinado
(valores primários)
I partida (tap)
Corrente de partida da unidade de tempo inverso de neutro
6 A
Curva
Curva de atuação da unidade de tempo inverso de neutro
MI
D.T.
Dial de tempo da unidade de tempo inverso de neutro
0,1
I def.
Corrente de partida da unidade tempo definido de neutro
2500 A
T def.
Tempo da unidade de tempo definido de neutro
240 s
I inst.
Corrente da unidade instantânea de neutro
60 A

SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA-SIN-UFRN

AUTOR DE PROJETO

CONSTRUTOR

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CIC Nº 365.873.624-00

AUTOR: ERIVALDO VITORINO COSTA
ENG ELETRICISTA - CREA 2104952603

RESPONSÁVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

SUPERINTENDENTE: ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	
AUTOR DO PROJETO: ENG. ERIVALDO VITORINO COSTA	CREA Nº 210495260-3

PROJETO: CUBÍCULO DE MEDIÇÃO

LOCAL: UFRN-FAZENDA SANTA MÔNICA

OBRA: **REESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA 13.8kV**

ASSUNTO: DETALHES E DIAGRMAS

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	ART Nº	PRANCHA Nº
		-	**02**/03
DATA: JUNHO/2012	ESCALA(S): 1/50	DIGITALIZAÇÃO: EVC	

OBSERVAÇÕES

PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO, NO