



DETALHE INST. SPLIT HI-WALL



DETALHE TUBULACAO FRIGORIFICA

SEM ESCALA



DETALHE SUSTENTAÇÃO TUB. FRIGORIFICA

SEM ESCALA

LEGENDA

UE	**- UNIDADE EVAPORADORA**
UC	**- UNIDADE CONDENSADORA.**
DRE	**- DRENO PARA O CONDENSADO**
LS	**- LINHA DE SUCÇÃO**
LL	**- LINHA DE LÍQUIDO**
ELE	**- CABO ELÉTRICO PP**
(Nº Skc. / Nº ordem / BTU/h)	- IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

CONDICIONADOR DE AR TRI-SPLIT

Capacidade da Condensadora	36000BTU/h
Capacidade de Cada Unidade Evaporadora	12000BTU/h
Numero de Unidades Evaporadora	3 UNDs
TUBULAÇÕES FRIGORIFICAS:	
Tub. de cobre de 1/2" (12,70mm)	16 m
Tub. de cobre de 1/4" (6,35mm)	16 m
DRENOS: ⊕	
Número de pontos de dreno	3 (Na tub. da pia)
Tipo de tubulação requerida	PVC - 3/4" (19,05mm)
ISOLAMENTO:	
Isoflex (10mm)	

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CIC Nº 365.873,624-00

AUTOR: ELIAS B. DE FIGUEIREDO
ENGº MECÂNICO - CREA 210049673-5

RESPONSÁVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infraestrutura

SUPERINTENDENTE: ENGº. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	CIC Nº: 365,873,624-00
AUTOR DO PROJETO: ENGº. ELIAS BARROS DE FIGUEIREDO	CREA Nº: 210049673-5

PROJETO: CLIMATIZAÇÃO DO REPOUSO, COPA E SALA DA CHEFIA NO PAVIMENTO SUPERIOR DO HUOL.

LOCAL: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (MEJC)

OBRA: **REFORMA E AMPLIAÇÃO**

ASSUNTO: PLANTA BAIXA E ANEXOS

SIMEC Nº 23907: -	REQUISIÇÃO SIPAC Nº: -	ART Nº: -	PRANCHA Nº: **01/01**
DATA: AGO/2012	ESCALA(S): INDICADAS	DIGITALIZAÇÃO: Pedro Freire	
OBSERVAÇÕES:			