

PLANTA - AMPLIADA - PAVIMENTO TÉRREO
COMBATE A INCÊNDIO
escala 1:50


NOTAS GERAIS:

1) A sinalização dos extintores deverá atender a convenção de cores: sendo o azul para
Pó químico seco, amarelo para Gás carbônico e branco para Água, bem como deverá
indicar do telefone do Corpo de Bombeiros "193";

LEGENDA	
	AP EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 Litros
	PQS EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - (Ver carga na Planta)
	K EXTINTOR DE ACETATO DE POTÁSSIO - Classe K
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Luminária Autônoma com Lâmpadas Fluorescentes 2 x11 W para autonomia mínima de 2 Horas.

QUANTIDADE DE EXTINTORES			
	AP 10 Lt	PQS 04 kg	K 06 Lt
TOTAL	01 UN.	01 UN.	01 UN.

Lista de Materiais	
Incêndio	
Luminária de Emergência 2 x 11w	4 pç
Extintor de Acetato de Potássio (K) 06 Lt	1 pç
Extintor de Pó Químico Seco (PQS) 04 Kg	1 pç
Extintor de Água Pressurizada (AP) 10 Lt	1 pç



PLANTA GERAL - TÉRREO
escala 1:500

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CPF Nº 365.873.624-00

AUTOR: MARIA NATALÍCIA NOGUEIRA LINHARES
ENG. CIVIL - CREA Nº 2100496743

RESPONSÁVEL PELA OBRA



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE**
Superintendência de Infra-estrutura

SUPERINTENDENTE	ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	
AUTOR DO PROJETO:	ENG. MARIA NATALÍCIA NOGUEIRA LINHARES	CREA Nº 2100496743

PROJETO	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
LOCAL	MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
OBRA	REFORMA DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
ASSUNTO	PLANOS GERAIS PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	ART Nº	PRANCHA Nº 01 /01
DATA	ESCALA(S)	DIGITALIZAÇÃO	
AGOSTO/2012	INDICADA	-	
OBSERVAÇÕES DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: - UFRN/SIN - 3215-3162/R213 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO, NO TODO OU EM PARTE , SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS AUTORES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.			