OBS.: LEVAR OS SUBALIMENTADORES DOS QUADROS TERMINAIS EM ELETROCALHA SEPARADA DA ELETROCALHA DOS CIRCUITOS TERMINAIS



	Tomada baixa a 0.35m (eixo) do piso acabado
	Tomada cega a 0.35m (eixo) do piso acabado
	Tomada média a 1.00m (eixo) do piso acabado
	Tomada tipo 2P+T (com aterramento) no piso
	Quadro de luz de SOBREPOR a 1.00m (eixo) do piso acabado
T|||T	CONDUTOR TERRA(cor verde) FASE(cor preta) NEUTRO(cor azul claro)
	ELETROCALHA FGF C/ TAMPA CHAPA 16 100x50mm FIXADA POR SUPORTES OU MÃOS FRANCESA A 0,1M DO TETO E DA PAREDE
	ELETROCALHA FGF C/ TAMPA CHAPA 16 50X50mm FIXADA POR SUPORTES OU MÃOS FRANCESA A 0,1M DO TETO E DA PAREDE
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO CLASSE 2 ½"
	ELETRODUTO ALUMINIO ANODIZADO 3/4"(descidas de interruptores e teto)
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTO BRILHO, ALETAS RETAS, COM QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES 16w, COR 4500
Sab	CONJUNTO INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS TIPO SILENTOQUE, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"
S	CONJUNTO INTERRUPTOR DE UMA TECLA TIPO SILENTOQUE, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"

QDTI- ADAP LIGA CAICÓ

				TOMADAS 2/ USO		LUMINÁRIAS			POTÊNCIA (W)		
				GERAL	300VA	FLUORESCENTE 2x32W	2x16W	LM 18D	FASE R	FASE S	FASE T
1	220	1ø	3x#2,5	06	–	–	–	–	1800	–	–
2	220	1ø	3x#2,5	05	–	–	–	–	–	1500	–
3	220	1ø	3x#2,5	05	–	–	–	–	–	–	1500
4	220	1ø	3x#2,5	05	–	–	–	–	1500	–	–
5	220	1ø	3x#2,5	05	–	–	–	–	–	1500	–
6	220	1ø	3x#2,5	05	–	–	–	–	–	–	1500
7	220	1ø	3x#2,5	05	–	–	–	–	1500	–	–
8	220	1ø	3x#2,5	10	–	–	–	–	–	3000	–
9	220	1ø	3x#4,0	10	–	–	–	–	–	–	3000
10	220	1ø	3x#4,0	10	–	–	–	–	3000	–	–
11	220	1ø	3x#4,0	08		–	–	–	–	2400	–
12	220	1ø	3x#4,0	08		–	–	–	–	–	2400
13	220	1ø	3x#2,5	04		–	–	–	–	–	1200
14	220	1ø	3x#2,5	08		–	–	–	–	2400	–
15	220	1ø	3x#2,5	06		–	–	–	1800	–	–
R	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	1500	–	–
S	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	–	1500	–
T	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	–	–	1500
R	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	–	1500	–
TOT	380	60+Re 00R	3x#16 1x#16 5x#16	100	–	–	–	–	11100	13800	11100
										36800	

QF-EQUIP- ADAP LIGA CAICÓ

				TOMADAS 2/ USO		LUMINÁRIAS			POTÊNCIA (W)		
				GERAL	300VA	FLUORESCENTE 2x32W	2x16W	LM 18D	FASE R	FASE S	FASE T
16	220	1ø	3x#2,5	08	–	–	–	–	2400	–	–
17	220	1ø	3x#2,5	04	–	–	–	–	–	1200	–
18	220	1ø	3x#2,5	04	–	–	–	–	–	–	1200
19	220	1ø	3x#2,5	04	–	–	–	–	1200	–	–
20	220	1ø	3x#2,5	04	–	–	–	–	–	–	1200
21	220	1ø	3x#2,5	04	–	–	–	–	–	–	1200
22	220	1ø	3x#2,5	–	01	–	–	–	1000	1000	–
R	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	1500	–	–
S	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	–	1500	–
T	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	–	–	1500
R	220	1ø	3x#2,5	–		–	–	–	1500	–	–
TOT	380	60+4P 00R	3x#10 1x#10 5x#16	28	1	–	–	–	8100	5200	8100
										17400	

CARIMBOS:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

SUPERINTENDENTE: ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	CIC Nº 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO: ERIVALDO VITORINO COSTA	CREA Nº 2104952603

PROJETO ELETRICIDADE

LOCAL: UFRN - CERES - CAICÓ

OBRA: **ADAPTAÇÃO LIGA - CURSO DE MEDICINA**

CONTEÚDO: TOMADAS

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA CONST. EXISTENTE
AMPLIAÇÃO
PAVTO. TÉRREO:
PAVTO. SUPERIOR:
ÁREA AMPLIADA TOTAL:
ÁREA COBERTA:

PROCESSO SIPAC Nº: -	REQUISIÇÃO SIPAC Nº: -	RRT Nº: -	PRANCHA Nº: **02/02**
DATA: MARÇO/2014	ESCALA(S): INDICADA	DIGITALIZAÇÃO: EVC	

OBSERVAÇÕES
DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ARQUITETO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.